

Działdowo 27.04.2016 r.

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Łukasz Wiśniewski
13-200 Działdowo, ul. Pszeniczna 8
tel. 23 697 29 53
NIP 5711583760 REG. 281383109

Urząd Gminy w Iłowie-Osadle
13-240 Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5

**Dotyczy: wydania warunków kominiarskich na podłączenie
kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu w piwnicy
i w pokoju Pana Wójta na I-piętrze.**

Zakład Usług Kominiarskich Łukasz Wiśniewski 13-200 Działdowo ul. Pszeniczna 8 po przeprowadzeniu kontroli istniejących przewodów wentylacyjno-dymowych w Budynku Urzędu Gminy w Iłowie-Osadle ustala co następuje:

Na podstawie zlecenia GCR 5540.11.2016 w dniu 27.04.2016 dokonaliśmy sprawdzenia i udrożnienia dwóch przewodów wentylacyjnych.

Po wykonaniu udrożnienia w/w przewodów wentylacyjnych proponujemy podłączyć kratki wentylacyjne w pomieszczeniu piwnicznym i pokoju Pana Wójta zgodnie z załączonym szkicem .

Kratki wentylacyjne zamontować bez wewnętrznej żaluzji.


Informujemy o zabezpieczeniu przed ptactwem przewodów wentylacyjnych nr 2 i 3 na dachu.

Z poważaniem

Uprawniony do kontroli i opiniowania
Dyplomowany Inżynier Kominiarski
mgr Łukasz Wiśniewski
Upr. WAM - 13497/08

Ul. Wyzwolenia

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Łukasz Wiśniewski
13-200 Działdowo, ul. Pszeniczna 8
tel. 23 697 29 53
NIP 5711583760 REG. 281383109



Pozostała część budynku

Sasiad - Sobieski

Podwórko

Stan faktyczny istniejących przewodów wentylacyjno-dymowych dotyczy budynku Urzędu Gminy w Iłowie przy ul. Wyzwolenia 5 w pionie mieszkania Pana Wójta na I-piętrze oraz pomieszczenia w piwnicy. na II piętrze w pokoju Pana

Uprawniony do kontroli i opiniowania
Dyplomowany Mistrz Kominarski
mgr Łukasz Wiśniewski
Upr. WAM - 13497/08