

Łowo-Osada, 29.12.2020r.

RI.271.9.2020.PN

**Oferenci biorący udział w postępowaniu/Wszyscy**

**Dotyczy:**

„Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Łowo-Osada poprzez kanalizację ruchu na obszarach chronionych”.

**Oferent zadał pytania:**

**Dzień Dobry**

Proszę o odpowiedź na pytania: Czy ścieżka rowerowa z kruszywa oraz nawierzchnia z kamienia polnego mają być wykonane bez obrzeży ?? Proszę o przedstawienie rysunku technicznego dotyczącego wykonania nawierzchni z kamienia łupanego- przekrój materiałów.  
Dziękuję

Nawierzchnię z kamienia łupanego należy wykonać zgodnie z przedmiarem, czyli warstwa z piasku 15cm zagęszczana mechanicznie, nawierzchnia z kamienia łupanego, ława pod krawężniki betonowe z oporem, krawężniki betonowe 15x30cm wystające na podsypce cementowo- piaskowej. Utwardzenie ciągu pieszo- jezdny bez krawężników.

**WOJT**  
*mgr Sebastian Cichocki*

*[Handwritten signature]*