

Iłowo-Osada, dnia 28.08.2023 r.

**Gmina Iłowo-Osada  
ul. Wyzwolenia 5  
13-240 Iłowo-Osada**

RI.271.149.2023 .PN

**Oferenci biorący udział w składaniu ofert/wszyscy**

**Dotyczy:**

***„Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w m. Iłowo-Osada”***

**Oferent zadał pytanie:**

1. Jakiej mocy zastosować aktywny kompensator mocy biernej?
2. Jaka stawka VAT Państwa obowiązuje?

**Odpowiedź:**

**Ad. 1**

Zamawiający informuje, że należy zastosować aktywny kompensator mocy biernej o mocy modułów 30kVAr.

**Ad. 2**

Zamawiający informuje, że obowiązuje stawka 23% VAT.

Z up. Wójta  
/-/ mgr Mirosława Tyszko  
Sekretarz Gminy